

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie
prowadzone w trybie zapytania ofertowego
w przedmiocie:

**Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA do Puckiej Gospodarki
Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Błądzikowie.**

ZAMAWIAJĄCY:
**PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
ul. ZAMKOWA 6
84-100 PUCK**

Puck, Październik 2020

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego : Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: Zamkowa 6, 84-100 Puck

Adres korespondencyjny: Pucka 24, 84-100 Bładzikowo

Numer KRS: 0000181647

NIP: 587-02-00-062

REGON: 191415939

Strona internetowa: www.pgkpuck.pl

Adres e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl

II. TRYB UDZIELANA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z *Regulaminem Udzielania Zamówień przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.*

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA do Puckiej Gospodarki Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Bładzikowie.

Wymagane parametry agregatu:

1. Techniczne:

- a. Moc agregatu prądotwórczego 60 kVA
- b. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7m, Lpa – nie większe niż 69 dBA
- c. Automatyczny SZR z nastawialnymi trybami pracy: automat, ręczny, sprzęgło, wył. P-poż test
- d. Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu nie większe niż 20l/h przy obciążeniu 50%
- e. Minimalny czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy pełnym (100%) obciążeniu – minimum 9 godzin
- f. Prądnica wykonana w klasie izolacji: IP65
- g. Masa agregatu gotowego do pracy nie większa niż 2300 kg
- h. Agregat musi być wyposażony w elektroniczny licznik motogodzin
- i. Agregat musi być wyposażony w układ zdalnego startu i zatrzymania wraz z sygnalizacją stanu pracy.
- j. Agregat musi być wyposażony w tablicę zacisków z możliwością wprowadzenia przewodów od dołu agregatu
- k. Szafka agregatu musi być wykonana w klasie ochronnej IP54 z zamknięciem
- l. Agregat musi mieć wykonywane przeglądy nie częściej niż co 300 motogodzin, lub raz na 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wymagane jest wykonywanie przez wykonawcę przeglądów agregatu w całym okresie gwarancji.
- m. Agregat musi być wyposażony w:
 - przycisk awaryjnego zatrzymania
 - akumulator rozruchowy
 - ładowarkę akumulatora
 - pomiar poziomu paliwa.
 - panel sterujący przystosowany do podłączenia systemu zdalnego monitoringu pracy agregatu, również poprzez sterownik zdalny
 - kontroler pracy agregatu
 - sterownik agregatu przystosowany do pracy w temperaturach – od minus 20 st. C do plus 40 st. C.
 - tygodniowy harmonogram pracy

2. Wykonanie:

- a. Obudowa agregatu musi być wykonana z trwałego i odpornego na warunki zewnętrzne materiału i zabezpieczona przed odpadami atmosferycznymi. Konstrukcja obudowy musi być sztywna.
- b. Rama generatora musi być wykonana w standardzie pełnej szczelności oraz posiadać otwory technologiczne dla przewozu wózkiem widłowym
- c. Agregat powinien być wyposażony w szczelną ramę zapobiegającą wyciekom płynów eksploatacyjnych (oleje, paliwo, płyn chłodzący)
- d. Agregat powinien być wyposażony w kotek uziemiający i punkt przyłączeniowy na zewnątrz obudowy.
- e. Wlew zbiornika musi być osłonięty i zabezpieczony na kluczyk.
- f. Konstrukcja Agregatu powinna zapewniać wygodny dostęp do elementów silnika.

3. Automatyka:

- a. Agregat winien być wyposażony w sterownik z komunikatami w języku polskim
- b. Agregat winien być wyposażony w zintegrowany elektroniczny wskaźnik paliwa
- c. Agregat winien być wyposażony w wyłącznik główny
- d. Akumulator agregatu winien być przystosowany do pracy w warunkach temperatur pracy od minus 20 st. C do plus 40 st. C.
- e. Agregat winien być wyposażony w elektroniczny zegar serwisowy
- f. Agregat winien być wyposażony w układ sterowania z pamięcią zdarzeń
- g. Agregat winien być wyposażony w elektroniczny wskaźnik napięcia akumulatora
- h. Agregat winien być wyposażony we wskaźnik napięcia wyjściowego
- i. Generator powinien być wyposażony też w wizualizację następujących stanów alarmowych:
 - asymetria prądów i napięcia
 - niskie ciśnienie oleju
 - wysoka temperatura cieczy chłodzącej
 - ładowanie akumulatora
 - wysokie/niskie napięcie generatora z możliwością regulacji
 - wysoka/niska częstotliwość generatora z możliwością regulacji
- j. Agregat winien być wyposażony w wizualizację obecności zasilania z sieci lub z agregatu
- k. Agregat winien być wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działającego przy temperaturach: (od minus 20 st. C do plus 40 st. C)
- l. Dodatkowo w agregacie winna być zamontowana grzałka do podtrzymania stanu gotowości agregatu (płynu w chłodnicy)
- m. W agregacie dodatkowo winna być zamontowana dodatkowa ładowarka akumulatora.
- n. Ładowarka akumulatora winna zapewniać wizualizację jej pracy (napięcie/prąd ładowania)
- o. Winno być dołączone oprogramowanie do wizualizacji stanu pracy agregatu.
- p. Prądnica z AVR
- q. Wymaga się zdalnego sterowania za pomocą systemu komunikacji RS i RI45

4. Zamawiający przygotowuje fundament do posadowienia agregatu wg wytycznych Wykonawcy.
5. Wykonawca posadowi agregat na przygotowanym fundamencie.
6. Wykonawca dostarczy i ułoży kable zasilające i sterownicze w przygotowanym przez inwestora wykopie, na odcinku od agregatu do rozdzielni głównej w której zamontuje SZR
7. Trasa kabli i lokalizacja SZR zostanie uzgodniona w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą.
8. Wykonawca zasili zbiornik paliwa do agregatu powierzonym przez Zamawiającego paliwem.
9. Data uruchomienia agregatu w zostanie ustalona w dogodnym dla Zamawiającego terminie.
10. Wykonawca sprawdzi poprawność działania automatyki agregatu pod obciążeniem.
11. Wykonawca dokona szkolenia z obsługi i dozoru agregatu.
12. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w ramach dostawy dokumentację powykonawczą całej instalacji zasilającej bazę Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.– schemat elektryczny montażu.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany ująć w swojej ofercie koszt czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia celu jakiego mają służyć.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: **maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załączyć do oferty),
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- d) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (załączyć do oferty).

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONACÓW

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

- 1.1. wykaz zrealizowanych zadań, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, czy zadanie to zostało wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone), polegające na dostawie agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 60 kVA.
- 1.2. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
- 1.3. oświadczenie, że wykonawca wykazuje spełnianie warunków określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji (**załącznik nr 1**)

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (sekretariat@pgkpuck.pl)
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marek Jetke, numer telefonu: 535-452-567 w dni robocze w godzinach 7.00–15.00.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Oferentami.
4. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl
5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim zainteresowanym oferentom, chyba że pytanie wpłynęło na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie przewiduje się.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

5. Wszystkie dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez taką osobę; niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek.

6. Ofertę należy wysłać na e-mail sekretariat@pgkpuck.pl.

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w postępowaniu.

XI. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia i odwołania postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty cenowej, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.

4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy przysłać na e-mail sekretariat@pgkpuck.pl, w terminie **do dnia 28.10.2020 r. do godziny 13⁰⁰**. Oferty winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający otrzymał je przed wyżej określonym terminem.

Ofertę złożoną po terminie zostanie odrzucona.

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

- cena oferty – 94%

- okres gwarancji – 6% (z zastrzeżeniem, iż nie może być krótszy niż 24 miesiące)

Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.

2. Punkty w kryterium *cena* (C) będą liczone wg wzoru:

$C = (C_n / C_b) \times 94$ (waga kryterium),

gdzie:

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku, max 94 pkt)

C_n – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

C_b – cena brutto ocenianej oferty

3. Punkty w kryterium *gwarancja* (G) będą liczone w sposób:

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji, w stosunku do minimalnego okresu wynoszącego 24 miesiące. Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane 24 doliczone będzie 1,50 punktu. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 6. Maksymalny

punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 6 punktów.

4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg wzoru:

$$S = C+G$$

gdzie:

S – łączna suma punktów badanej oferty

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty prześle informacje do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewiduje się również możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy powstanie konieczność korekty zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty i zawierania umowy. Zmiana umowy w podanym zakresie wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozdziale V SIWZ
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz robót
4. Wzór umowy

Zatwierdzam

Marek Falkowski

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozdziale V SIWZ

Przedmiot zamówienia:
dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 KVA

Data:.....

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

OFERTA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA

Data:.....

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w tych dokumentach postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

netto PLN
(słownie.....**)**
powiększoną o należny podatek VAT, co daje w wyniku cenę:
brutto PLN
(słownie.....**)**

4. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres miesięcy od dnia spisania przez Strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy

Adres zamieszkania/Siedziba Wykonawcy

Oświadczam/y, że wykonał/ismy następujące zamówienia dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

L.p.	Zamawiający (nazwa i adres)	Krótki opis wykonanych dostaw (zakres, lokalizacja)	Wartość wykonanych Dostaw (brutto)	Data zawarcia umowy oraz termin realizacji

UWAGA:*Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.*

UMOWA DOSTAWY

zawarta w dniu 2020 r. w Pucku pomiędzy:

1. **PUCKĄ GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000181647, o kapitale zakładowym 7 938 500 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 587-02-00-062 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Falkowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

2. zwaną dalej „Dostawcą”

następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie, przedmiotem którego jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej 60 kVA do Puckiej Gospodarki Komunalnej przy ul. Puckiej 24 w Bładzikowie.
2. W ramach zamówienia Dostawca dostarczy również wytyczne kablowe w celu przygotowania instalacji do podłączenia agregatu oraz dokona podłączenia agregatu do przygotowanej instalacji wg wytycznych, uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi agregatu (1 – dniowe).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy oraz wymogi i parametry techniczne oraz jakościowe przedmiotu dostawy określone są Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia., która stanowi załącznik do umowy oraz jej integralną część.

§ 2

Termin i miejsce wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do r..
2. Dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy odbędzie się transportem i przy użyciu narzędzi zapewnionych przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko.
3. Protokół dostawy zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron w dniu dostawy do Zamawiającego.
4. Po wykonaniu przez Dostawcę instalacji elektrycznej, podłączeniu agregatu do istniejącego układu zasilania oraz po uruchomieniu agregatu i stwierdzeniu prawidłowego działania strony podpiszą protokół uruchomienia urządzeń, który stanowi dowód wykonania umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania paliwa niezbędnego do rozruchu Urządzeń.
6. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu dostawy lub protokołu uruchomienia urządzeń w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego takich wad w trakcie odbioru przedmiotu dostawy lub w trakcie uruchamiania przedmiotu umowy, Dostawca usunie je w ciągu 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

7. W dniu podpisania protokołu uruchomienia urządzeń, Sprzedający przekaze Zamawiającemu instrukcję obsługi, schematy i karty katalogowe, dokumentację powykonawczą.

§ 3

Odpowiedzialność za przedmiot umowy, osoby upoważnione przez strony

1. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na Dostawcy do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją zamówienia.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest – tel/faks:; e-mail:
4. Ze strony Dostawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy jest – tel/fax:, e-mail:.....

§ 4

Wynagrodzenie Dostawcy

1. Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł (słownie: złotych). Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie Dostawcy obejmuje wszelkie czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji.
2. Do wynagrodzenia Dostawcy wskazanego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
3. Wynagrodzenie Dostawcy płatne będzie na rachunek bankowy Dostawcy Banku o numerze:, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu uruchomienia urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
4. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP i upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest obowiązany do:

- a) przygotowania i wskazania Dostawcy miejsca dostawy,
- b) zapłaty umówionego wynagrodzenia Dostawcy zgodnie z § 4 umowy,
- c) wykonania innych obowiązków określonych umową.

§ 6

Obowiązki Dostawcy

Do obowiązków Dostawcy należy:

- a) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą Dostawcy i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności należyty rozładunek urządzeń, doprowadzenia kabli elektrycznych z zabezpieczeniem w celu uruchomienia urządzenia,

- b) przeprowadzenie szkolenia z obsługi agregatu w dniu jego uruchomienia,
- c) dostarczenie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia,
- d) wystawienie faktury VAT zgodnie z postanowieniami umowy,
- e) terminowe usuwanie usterek i wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji,
- f) wykonania innych obowiązków określonych umową.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Dostawca dostarczy Zamawiającemu na dostarczone urządzenia dokument gwarancyjny potwierdzający udzielenie na urządzenia gwarancji na okres od dnia podpisania protokołu odbioru lubmotogodzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. O ile nic innego nie będzie wynikać z dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1, warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie płatnych przeglądów serwisowych, zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie przez Dostawcę. Pierwszy przegląd agregatu należy wykonać po 100 motogodzinach pracy lub w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, zarówno w stosunku do dostarczonych w ramach umowy urządzeń jak i w odniesieniu do wszelkich wykonanych przez Dostawcę prac (montażowych, rozruchowych itp.).

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
 - b) za niedostarczenie dokumentu gwarancyjnego zgodnego z § 7 ust. 1 umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu dostawy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy.
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od upływu terminu określonego Dostawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - e) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.
3. Kary umowne mogą być naliczone i dochodzone samoistnie (niezależnie od siebie), w każdym przypadku wystąpienia podstawy do ich naliczenia.
4. Dostawca uprawnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bez składania w tym względzie odrębnego oświadczenia.
5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
 - b) Dostawca nie przystąpił do realizacji umowy, nie zrealizował umowy w całości lub wykonuje ją w sposób niewłaściwy bądź dający uzasadnione podstawy do uznania, że nie zdoła wykonać zamówienia należycie lub w ustalonym terminie, mimo uprzedniego wezwania Dostawcy do przystąpienia do prawidłowego wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o przyczynie odstąpienia.

§ 10

Zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy

1. Dostawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć Dostawcy karę umowną.

§ 11

Poufność

Warunki niniejszej umowy należy traktować jako poufne. Z zastrzeżeniem wypadków prawem przewidzianych, warunki umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego i Dostawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Adresami dla doręczeń stron są adresy wskazane w komparycji umowy do czasu poinformowania drugiej strony o zmianie w tym zakresie.
3. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA: