



Puck, dnia 01.12.2020 r.

Znak sprawy: 9/11/R/WM/2020

Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu na:

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sobieskiego 13 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

W dniu 30.11.2020 r. do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Sobieskiego 13 wpłynęły następujące pytania:

1. W dokumentacji brakuje informacji o wymiarach stolarki okiennej na klatce schodowej i w piwnicy. Proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź: wymiary stolarki okiennej klatka schodowa 1,22 x 1,26 , poziom piwnic 1,00 x 0,87

2. Brak danych dotyczących bramy wjazdowej z furtką. Proszę o podanie parametrów, materiału, koloru, ew. automatyki.

Odpowiedź: wymiar bramy z furtką 2,32 x 1,55, słupki z kwadratowych profili zamkniętych, rama nośna z kształtowników zamkniętych 60x40x3 mm, z 3 poprzeczkami oraz ze szczebelków z prętów kwadratowych gładkich 12x12 mm zakończone w sposób trwały elementami ozdobnymi. Kolor czarny. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone ocynkiem i powłoką proszkową. Zawiasy regulowane, zamek na klucz z wkładką oraz klamki.

3. Proszę o uzupełnienie projektu o widoki pozostałych elewacji. W dokumentacji jest projekt jedynie elewacji frontowej. Brak widoku balkonów, które podlegają remontowi.

Odpowiedź: remont balkonów zgodnie z opisem

4. Z czego ma być wykonana tablica informacyjna - korkowa? Jakie wymiary?

Tablica wolnostojąca o wymiarach 120 x 80 cm z materiału trwałego na UV na cały czas robót.

Z poważaniem

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego

Aleksander Dolewski