

W odpowiedzi na zapytania dot. wykonania instalacji gazowej w budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 11 w Pucku informujemy:

1/ Zapytanie nie obejmuje zakupu i montażu kotłów gazowych (instalacja c.o. i c.w.u. w zakresie właścicieli/najemców poszczególnych lokali mieszkalnych)
Kuchenki gazowe istniejące, należy uwzględnić wymianę dysz gazowych propan – butan na gaz ziemny.

2/ Zgodnie z projektem przewidziano 4 skrzynki gazowe: parter 2 pojedyncze, piętro i poddasze po jednej na trzy gazomierze.

3/ Wentylacje w lokalach mieszkalnych – istniejące.

Z poważaniem

Referent ds. techniczno
-administracyjnych

Piotr Siwa