

Puck, dn. 15.03.2022r.

Dot. postępowania na wykonanie instalacji c.w i centralnego ogrzewania w sześciu lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Pucku przy ulicy Sobieskiego 9

W dniu 15.03.2022r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie: Witam, mamy zapytanie odnośnie zastosowania grzejników prosimy o sprecyzowanie mocy grzejników, ilości płyt gdyż w przedmiarze określono tylko rozmiar i informację, że mają mieć podłączenie boczne. Czy posiadają Państwo projekt.

Odpowiedź: Informujemy, że nie posiadamy projektu na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku –Sobieskiego 9. Odnośnie grzejników przewidziano typ V22 lub C22 w łazienkach drabinki, rozmiar jak i dobór mocy grzejników jest szacunkowy, dlatego w zapytaniu ofertowym odnotowano że” **przed przystąpieniem do złożenia oferty jest wymagana wizja lokalna**”

Z poważaniem

Referent ds. administracji
i zamówień publicznych

mgr Joanna Bartczak