

Puck, dn. 02.06.2022r.

Odpowiedź na przesłane w dniu 02.06.2022r. pytanie do zapytania ofertowego dotyczącego „remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku kotłowni zlokalizowanej w Pucku przy ul. Nowy Świat 14”

Pytanie: proszę o podanie klasy odporności ogniowej dla stolarki drzwiowej i okiennej

Pozycje kosztorysowe nr.:

Stolarka drzwiowa: 1.4; 1.6; 4.23;

Stolarka okienna: 2.6; 2.11; 4.12; 3.16; 4.7; 4.23; 5.2

Odpowiedź: Klasa odporności ogniowej stolarki: **EI 30**

Zatwierdzam
Kamil Młyński